


25668N - SARAC. CORPO OVALE CUNEO GOM.



Prodotto	DN	D	H	L	interasse fori	Ø fori	n°fori	PN	peso (kg)
FS25668040	40	150	235	240	110	19	4	ott-16	9,400
FS25668N050	50	165	217	250	125	19	4	ott-16	8,240
FS25668N065	65	185	245	270	145	19	4	ott-16	10,240
FS25668N080	80	200	275	280	160	19	8	ott-16	13,920
FS25668N100	100	220	308	300	180	19	8	ott-16	17,280
FS25668N125	125	250	347	325	210	19	8	ott-16	21,520
FS25668N150	150	285	398	350	240	23	8	ott-16	29,440
FS25668N200	200	340	471	400	295	23	12	16	45,200
FS25668N250	250	400	601	450	355	28	12	16	78,000
FS25668N300	300	455	682	500	410	28	12	16	105,000

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1074-1 e 1074-2 – Valvole per la fornitura di acqua – Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica

UNI EN 1563 - Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale

UNI EN 558-SERIE 14 - Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni flangiate - Valvole designate per PN e per classe

UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili – Parte 1: Lista degli acciai inossidabili

UNI EN 1092-2 - Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa

UNI EN 12266-1 - Valvole industriali - Prove di valvole metalliche - Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori

UNI EN 19 - Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche

UNI EN 681-1 - Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata

EN 12164 - Rame e leghe di rame - Barre per torneria

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALBERO: Acciaio Inox AISI 420 2. GUARNIZIONI PARAPOLVERE: Elastomero 3. BUSSOLA: POM 4. O-RING: EPDM 5. RONDELLA DELL'ALBERO: Ottone 6. ANELLO DI TENUTA: Acciaio Inox 7. O-RING: EPDM 8. COPERCHIO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 9. BULLONI: Acciaio Inox A2 10. GUARNIZIONI COPERCHIO: EPDM 11. MADREVITE: Ottone 12. CUNEO: Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 13. RIVESTIMENTO CUNEO: EPDM con guide laterali in Poliammide (PA) 14. CORPO: Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7
DESTINAZIONE D'USO	Tubi in diversi materiali (PE, PVC, ghisa, acciaio, cemento amianto)
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Certificato di prova emesso da ITA Istituto Tecnologie Avanzate. Rivestimento epossidico conforme a DIN 30677 e marchio di qualità GSK
CAMPO D'APPLICAZIONE	Acqua con pressione massima d'esercizio non maggiore di 16 bar
FLUIDI	<p>Convogliamento di fluidi in pressione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione massima PN16 se non diversamente indicato <p>Convogliamento di fluidi non in pressione</p>
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 70°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata può essere pari a PN10, PN16, PN25, o PN40 per temperature non superiori a 70°C (se non diversamente indicato).
BULLONI E COPPIA DI SERRAGGIO	SEQUENZA DI SERRAGGIO

DN	Bolts			Torque(máx.)			
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 10	PN 16	PN 25	
40	M16		M16	45Nm	60Nm	80Nm	
50							
60							
65							
80							
100	M20		M20	70Nm	90Nm	120Nm	
125			M24			200Nm	
150							
200	M20	M24	M27	70Nm	180Nm	260Nm	
250						M30	290Nm
300							
350	M24	M27	M33	150Nm	220Nm	390Nm	
400							M30
450	M27	M33	M36	200Nm	300Nm	520Nm	
500							
600							

