


26148A.- ADATTATORE CON GHIGLIOTTINA





Prodotto	GxR	Descrizione	Н	PN	peso (kg)
26148A010	1"x1"		98	16	0,800
26148A013	1¼"x1¼"		108	16	1,100
26148A015	1½"x1½"		114	16	1,400
26148A020	2"x2"		104	16	1,400
26148LM010013		Ghigliottina			0,100
26148LM015020		Ghigliottina			0,150

		DIRA	ENITI	NIO	3 B # A	TIV
ĸ	IFER	C I IVI		NOF	ᅐᆘᆘᄼ	HIVI

DM. 174/2004 – Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano

UNI EN 1563 – Fonderia – Getti di ghisa a grafite sferoidale

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MATERIALI	CORPO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 COPERCHIO DI CHIUSURA: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 GUARNIZIONI: EPDM marchio CE ALLOGGIAMENTO PALETTA: POM (Poliammide) VERNICIATURA: Epossidica, applicata a caldo con sistema elettro-polarizzato min. 250µm BULLONI E RONDELLE: Acciaio INOX AISI 304 (A2) T° DI ESERCIZIO: Max 70			
DESTINAZIONE D'USO	Per collari 26148, 26148P, 26148M con attacchi filettati maschio / femmina			
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 nº 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Certificato di prova emesso da ITA Istituto Tecnologie Avanzate. Rivestimento epossidico conforme a DIN 30677 e marchio di qualità GSK			
FILETTATURE	Tutte le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)			



NOTE			
8	GHIGLIOTTINA PER PRESA IN CARICO		